



# СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 05 – НУРВСПСРБ – 045 – ВГ

(Издание №2)

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

## ТРЪБИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

от полиетилен висока плътност (HDPE 100) търговска марка „Plastec”

с размери и работно налягане

Номинален размер DN/OD	Максимално работно налягане MOP (bar)	SDR	Коефициент на сигурност, C
16 ÷ 630	6	17	≥ 2
16 ÷ 630	10	11	≥ 2

пуснат на пазара от:

**“ПЛАСТЕК” ООД**

гр.Пловдив, ул.“Удрои Уилсън” № 14

и произведен в завод

**“ПЛАСТЕК” ООД гр.Пловдив, ул.“Удрои Уилсън” № 14**

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

**БДС EN 1555-1:2010/NA:2014 към БДС EN 1555-1:2010,**

**БДС EN 1555-2:2010/NA:2014 към БДС EN 1555-2:2010**

и Приложение №2, към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 на министъра на регионалното развитие и благоустройство

Сертификатът е издаден за първи път на **30.08.2019** г. и остава валиден до **29.08.2025** г., при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Разрешение от МРРБ  
№ РОССП 05

  
инж. Николай Атанасов  
Управител



гр. Хасково  
30.08.2022