



СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 05 – НУРВСПСРБ – 043 – ВГ

(Издание №2)

Този сертификат включва едно приложение от една страница, което е неразделна част от него

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ТРЪБИ

от полиетилен висока плътност (HDPE 80; HDPE 100) търговска марка „Plastec”

Предназначени за изграждане на инсталации за водоснабдяване, отводняване, напорна канализация и други цели с асортимент, работно налягане и размери, съгласно приложение №1 на този сертификат,

пуснат на пазара от:

“ПЛАСТЕК” ООД

гр.Пловдив, ул.“Удрои Уилсън” № 14

и произведен в завод

“ПЛАСТЕК” ООД гр.Пловдив, ул.“Удрои Уилсън” № 14

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013, БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014

и Приложение №2, към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 на министъра на регионалното развитие и благоустройство

Сертификатът е издаден за първи път на **30.08.2019 г.** и остава валиден до **29.08.2025 г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Разрешение от МРРБ
№ РОССП 05

инж. Николай Атанасов
Управител



гр. Хасково
30.08.2022



Приложение №1

(Издание №3)

За продуктите в обхвата на Сертификат за съответствие

№ 05 – НУРВСПСРБ – 043 – BG

Размери и налягане за тръби от HDPE-80

Номинален размер DN/OD	Работно налягане PN (bar)	Серия тръби	
		SDR	S
315 ÷ 450	3.2	41	20
315 ÷ 450	4	33	16
50 ÷ 450	5	26	12.5
32 ÷ 450	6	21	10
32 ÷ 450	8	17	8
25 ÷ 450	10	13.6	6.3
20 ÷ 450	12.5	11	5
16 ÷ 450	16	9	4
16 ÷ 450	20	7.4	3.2
16 ÷ 355	25	6	2.5

Размери и налягане за тръби от HDPE-100

Номинален размер DN/OD	Работно налягане PN (bar)	Серия тръби	
		SDR	S
315 ÷ 630	4	41	20
315 ÷ 630	5	33	16
50 ÷ 630	6	26	12.5
40 ÷ 630	8	21	10
16 ÷ 630	10	17	8
25 ÷ 630	12.5	13.6	6.3
16 ÷ 630	16	11	5
16 ÷ 630	20	9	4
16 ÷ 450	25	7.4	3.2

Разрешение от МРРБ
№ РОСПП 05

инж. Николай Атанасов
Управител

гр. Хасково
30.08.2022

